



Energa
operator

13

Od Energa-Operator SA Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji Kutno
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Usługi Projektowe sc Rytwiński, L. Rytwińska -
Nowak
ul. Andersa 42
09-410 Płock

T 24 368-84-39

Znak EOP-73MMD-001991-2016
Dot. Wydania warunków technicznych na sposób
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Kutno, 27 lipca 2016 roku

Uzgodnienie nr 46/R4/2016

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło w dniu 25-07-2016 roku do ENERGA-OPERATOR SA, ustala się następujące warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania oraz zbliżenia istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1416W i 1414W w związku z budową ścieżki rowerowej w m. Gorzewo gm. Gostynin:

1. W miejscach zbliżeń (na całym odcinku planowanych prac) i skrzyżowań (wskazanych na zał. mapowym „K1” i „K2”) z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie. Wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejących kabli elektroenergetycznych linii SN 15kV „Kruk”. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
2. Przed planowanymi pracami należy ustalić harmonogram wyłączeń linii energetycznej po uprzednio pisemnym powiadomieniu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji p. Radosław Ignaczak tel. 24-368.84.50.
3. W przypadku kolizji zaznaczonej jako „K1” przy skrzyżowaniu poprzecznym linii kablowej SN 15kV z proj. ścieżką rowerową wymagamy ułożenia na kable SN rury ochronnej Arot (APS 160 koloru czerwonego i zabezpieczyć końcówki rur przed zamulaniem.
4. W przypadku kolizji zaznaczonej jako „K2” występuje skrzyżowanie podłużne z istniejącą linią kablową SN 15kV. Na odcinku zaznaczonym przez nas na załączniku mapowym, należy wykonać ścieżkę o nawierzchni rozbieranej.
5. W zakresie ustaleń dotyczących skrzyżowania z pkt 4, właściciel ścieżki rowerowej wyrazi pisemną zgodę spółce ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku na czasową rozbórkę nawierzchni na potrzeby remontów i/lub usuwania awarii linii kablowej SN 15kV „Kruk”.
6. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji p. Zbigniew Wojtasiak tel. 24-368.81.60,
7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
8. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

AA

T +48 24 368 80 00
F +48 24 368 82 02

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

operator.plock@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





Energa
operator

Integralną część uzgodnienia stanowi załącznik mapowy z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną.

Przygotował: Krzysztof Nowak
Tel: 24 3688-439

Załączniki:
1 egz. załącznika mapowego

Dyrektor
Rejon Dystrybucji Kutno

Jan Antczak
Jan Antczak

CK 6642792.2016

Mapa zasadnicza numeryczna

gm. Gostynin

obsz. Gorzów

Skala 1:1000

UWAGA

Granice nie spełniają wymogów określonych

w Rozporządzeniu NRRIB w sprawie ewidencji punktów

ENERGIA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu
ul. Wyszyńskiego 106, 60-400 Poznań
Nasza siedziba stanowi załącznik do
uzgodnienia nr 2707-2016
polec. dnia 16.07.2016

LEGENDA

- granicę działek / granice pasa drogowego
- projektowane ścieżki rowerowe
- krawędzie istniejących nawierzchni bitumicznych
- sieć telekomunikacyjna
- sieć elektroenergetyczna
- sieć wodociągowa
- rurociągi naftowe
- istniejące rury ochronne

Usługi Projektowe SC F. Rywiński, L. Rywińska-Nowak

OBIEKT: Prace budowlane drogi powiatowej 1418W i 1414W w związku z budową

ścieżki rowerowej w miejsc. Gostynin, gm. Gostynin

Zamawiający Zarząd Drog Powiatowych w Gostyninie

ul. Piłsudskiego 76, 05-500 Gostynin

Nazwa rysunku Przekroje normalne

Opracował Tomasz Dudkiewicz

Projektował Franciszek Rywiński

2.0