

Gostynin, dnia 26 lutego 2018r.

nr postępowania:
ZP.272.1.2018.ZDP

Wszyscy Wykonawcy

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje że jeden z Wykonawców na podstawie artykułu 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia – Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanek na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni wg WT-1 2014 oraz WT-2 2014?

Odpowiedź 1.

Nie akceptuje. Mieszankę należy wykonać wg. załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie 2.

Wnosimy o zamieszczenie brakującej SST dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 2.

SST została zamieszczona.

Pytanie 3.

Zgodnie z opisem technicznym w ramach kontraktu należy wykonać wycinki drzew. Czy zamawiający potwierdza, iż w ramach kontraktu należy wykonać wycinkę drzew? Jeżeli tak wnosimy o zamieszczenie decyzji na wycinkę drzew oraz wskazanie pozycji w przedmiarze w jakiej należy ująć wycenę wycinki.

Odpowiedź 3.

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew. W ostatnich dniach m-ca lutego br. zostały wykonane mapy do celów projektowych z których jednoznacznie wynika, że drzewa rosną za przeciw skarpą.

Pytanie 4.

Jeśli Zamawiający przewiduje wycinkę drzew, wnosimy o podanie informacji czyją własnością pozostaje drewno z wycinki i materiał z karczowania pni?

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie 5.

Czy zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy kontrakt nie przewiduje wykonania frezowania nawierzchni?

Odpowiedź 5.

Wykonawca winien zawrzeć w cenie wykonania warstw mineralno-bitumicznych ewentualne frezowanie na włączeniu do istniejącej nawierzchni w celu dopasowania rzędnych nawierzchni istniejącej i projektowanej.

Pytanie 6.

Jeśli Zamawiający przewiduje wykonania frezowania nawierzchni, wnosimy o podanie informacji czyją własnością zostaje materiał z frezowania?

Odpowiedź 6.

Materiał powstały z ewentualnego frezowania nawierzchni należy dostarczyć na teren Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie ul Płocka 76.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego?

Odpowiedź 7.

Nie dopuszcza.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego?

Odpowiedź 8.

Nie dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy poz. 11 przedmiaru robót. Czy Zamawiający potwierdza, iż geosiatka winna mieć wytrzymałość powyżej 20 kN/m²?

Odpowiedź 9.

Tak, potwierdza.

Pytanie 10.

Opis techniczny wskazuje, iż geosiatkę należy wykonać na poszerzeniach w pasach 2x1,0 m, natomiast przedmiar robót pozycja 11 wskazuje, iż geosiatkę należy ułożyć na całej szerokości jezdni. Wnosimy o jednoznaczne podanie powierzchni na jakiej należy ułożyć geosiatkę?

Odpowiedź 10.

Geosiatkę należy ułożyć na całej szerokości jezdni.

Pytanie 11.

Wnosimy o podanie jakiej długości gwarancji. Zamawiający wymaga na wykonywane oznakowanie poziome i pionowe?

Odpowiedź 11.

Zgodnie z zadeklarowaną w ofercie gwarancją na wykonane zadanie.

Pytanie 12.

Wnosimy o podanie wymiarów opornika betonowego przewidzianego do wbudowania w ramach niniejszego kontraktu.

Odpowiedź 12.

opornik 8x30cm.

Pytanie 13.

Dotyczy poz. 33 i 34 przedmiaru robót. Wnosimy o podanie klasy betonu z jakiego należy wykonać podbudowę betonową (poz. 33) i nawierzchnię betonową (poz. 34)?

Odpowiedź 13.

W pozycji nr. 33 należy przyjąć beton C12/15, w pozycji nr 34 należy przyjąć beton C35/45.

Pytanie 14.

Wnosimy o podanie klasy betonu z jakiej należy wykonać ławę pod krawężniki?

Odpowiedź 14.

Należy przyjąć beton C12/15.

Pytanie 15.

Czyją własnością zostaje materiał z rozbiórek?

Odpowiedź 15.


Materiał z rozbiórek wykonawca gospodaruje we własnym zakresie.

Pytanie 16.

Dotyczy pozycji 8 przedmiaru robót. Wnosimy o podanie informacji z jakiej mieszanki mineralno-bitumicznej należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź 16.

Warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej AC22W.

z up. Starosty

Jan Kozłowski
WICESTAROSTA

