

187/2

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106; 09-400 Płock  
Mapa niniejsza stanowi załącznik do  
uzgodnienia nr. 22 05 17  
Płock, dnia 20. 17

189

1 LINIA ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA  
WYSOKOŚĆ SŁUPA - 11 m  
WYSOKOŚĆ PRZEWODÓW NAD DROGĄ - 12 m

DROGA W ZADOLENIU  
W STOSUNKU DO TERENU OD 0,5 DO 1,0 M

2 LINIA ENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA  
NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIĘCIA  
WYSOKOŚĆ SŁUPA - 8,5 m  
WYSOKOŚĆ PRZEWODÓW NAD DROGĄ - 9,0 m

2 LINIA ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIĘCIA  
WYSOKOŚĆ SŁUPA - 8,5 m  
WYSOKOŚĆ PRZEWODÓW NAD DROGĄ - 9,0 m

PREZES ZARZĄDU  
BRUKB "IOL-BUD" Spółka z o.o.  
w Gostyninie  
mgr inż. Tomasz Reszkowski