

Od Energa-Operator SA Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji Kutno
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Biuro Rozwoju i Realizacji projektów Budowlanych
„HOL-BUD” Sp. z o.o. Projektowanie, Nadzór i
Wykonawstwo Budowlane,
ul. Płocka 44a,
09-500 Gostynin

T 24 368-84-39

Znak EOP-73MMD-001063-2018
Dot. Wydania warunków technicznych na sposób
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Kutno, 12 kwietnia 2018 roku

Uzgodnienie nr 26/R4/2018

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło w dniu 09-04-2018 roku do ENERGA-OPERATOR SA, ustala się następujące warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą siecią energetyczną ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku zasilaną ze stacji S4-741 w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek w m. Stanisławów Skrzański, dz. nr 67:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną (kablową) prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
2. W zakresie prac występują zbliżenia i skrzyżowania z linią napowietrzną nN 0,4kV. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN 0,4kV, prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją w Kutnie. W tym zakresie prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA.
3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
4. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej), należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.
5. Przed planowanymi pracami należy ustalić harmonogram wyłączeń linii energetycznych po uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji p. Janusz Krupski tel. 24-368.8474. W piśmie należy powołać się między innymi na znak naszego pisma tj. EOP-73MMD-001063-2018.
6. Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowań założyć rury osłonowe dwudzielne (w przypadku ich braku):
 - dla kabli nN - 0,4kV o $\Phi 110\text{mm}^2$ koloru oru niebieskiego z zachowaniem folii ostrzegaczej (kol. niebieskiego) oraz zabezpieczyć obie końcówki rur przed zamuleniem.

7. Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu obrzeży krawężników betonowych utwardzanej drogi, poboczy lub chodników.
8. **Przy wykonywaniu prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia istniejących uziemień słupów.** W przypadku uszkodzenia uziemienia należy naprawić uszkodzenie oraz wykonać pomiar kontrolny uziemień, przedkładając odpowiedni protokół pomiaru. Szczegóły naprawy i pomiaru uziemień należy uzgodnić ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku Dział Zarządzania Eksploatacją przed przystąpieniem do dalszych prac.
9. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji p. Zbigniew Wojtasiak tel. 24-368.81.60,
10. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
11. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje prac w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowią załączniki mapowe z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną.

Przygotował: Krzysztof Nowak

Załączniki:

1 egz. załącznika mapowego

Z poważaniem

Kierownik
Dział Dokumentacji
Energetycznej Kutno
Jarosław Stąfurski

Gostynin, 08.05.2018r.

HOL-BUD sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin

Dotyczy: techniczne warunki na przebudowę drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański, na działce nr ewid. 67.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański informujemy, że w/w inwestycja obejmuje zaprojektowaną sieć teletechniczną firmy SOFTNET Telekom (dawniej MDI MEDIA).

W związku z tym prosimy zobligować inwestora, abyśmy mieli możliwość ustalenia z wykonawcą wspólnego harmonogramu robót w celu skoordynowania prac co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem przebudowy drogi. Osoba do kontaktu: Paweł Bieliński tel. 509-233-940, p.bielinski@softnettelekom.pl

Adres do korespondencji:

SOFTNET Telekom

ul. kard. S. Wyszyńskiego 4; 09-500 Gostynin, tel. 24 235 55 77

SOFTNET TELEKOM

Bielińska sp. j.
ul. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin
tel. 24 235 55 77
NIP 9710672363, REGON 140549677



