

Od Dział Przyłączeń  
T 24 266 52 10

Do Biuro Rozwoju i Realizacji  
Projektów Budowlanych  
„HOL - BUD” Sp. z o. o.  
Ul. Plocka 44 a  
09-500 Gostynin

Znak EOP-71MMP-WP-005243-2014  
Dot. Wniosku o przebudowę sieci elektroenergetycznej

Plock, 7 listopada 2014 roku

W nawiązaniu do złożonego wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej, ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Plocku przesyła w załączeniu warunki przebudowy sieci nr R/14/047110 wraz z wyceną wstępną inwestycji.

Niniejszym informujemy, że złożony kompletny wniosek o przebudowę został zarejestrowany w dniu 27/10/2014r.

Ewentualną korespondencję prosimy kierować na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział Plock - Rejon Dystrybucji Plock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

Dodatkowych informacji udzielamy w punktach obsługi Klienta w:

- Plocku ul Graniczna 59 czynnym:
  - poniedziałek, środa - piątek, piątek 7.00-15.00; wtorek: 9.00-17.00.
- Kutnie ul. Sobieskiego 20 czynnym:
  - poniedziałek, środa - piątek, piątek 7.00-15.00; wtorek: 8.00-16.00.

Telefonicznej informacji można zasięgnąć pod numerem **(24) 266 52 10** od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. lub nr **555 55 55 11** czynnym w godz. 8-20.

Sporządził: Józefowicz Dariusz


**Załączniki**

1. Warunki przebudowy – 1 egz.
2. Wycena wstępna – 1 egz.

**Otrzymują:**

Adresat  
EOP - a/a

**Z poważaniem**

Kierownik  
Dział Przyłączeń Plock  
  
Wojciech Turek

Numer R/14/047110	Miejscowość Płock	Data 07-11-2014
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:


1. Obiekt:
  - Nazwa: elektroenergetyczne przyłącze napowietrzne 0,4 kV
  - Adres (Nr działki): Nowy Barcik , gm. Sanniki , działka numer Barcik-83, 369, 84/2
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Obwód [nN] - Barcik II [S4-00213/02]
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:
    - bez zmian
  - 3.2. Stacja transformatorowa:
    - bez zmian
  - 3.3. Urządzenia nn:
    - wybudować przyłącze napowietrzne nN typu AsXSn-4x25mm<sup>2</sup> ze słupa na dz.83 do istniejącej szafki pomiarowej zabudowanej na budynku mieszkalnym na działce 84/2 w miejscowości Barcik 67A.
    - zabudować na ścianie budynku na dz.84/2 stojak przyścienny w celu osiągnięcia normatywnych odległości w miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza napowietrznego z projektowaną przebudową drogi-dz.369 (podwyższenie nawierzchni)
  - 3.4. Demontaże:
    - zdemontować istniejące przyłącze napowietrzne kolidujące z podwyższeniem nawierzchni drogi co spowoduje brak zachowania normatywnej odległości istniejącego przyłącza od powierzchni drogi.
4. Inne ustalenia:
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
    - Na zakres określony w pkt 3 warunków przebudowy sieci należy opracować dokumentację projektową, która podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Płock przed przystąpieniem do realizacji przebudowy. Projekt po stronie wnioskodawcy.
  - 4.2. Inne wymagania:
    - Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Józefowicz Dariusz  
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku  
Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik  
Dział Przyłączy Płock  
  
Wojciech Turek

**Wstępna wycena przebudowy przyłącza napowietrznego nN kolidującej z przebudową drogi powiatowej (podwyższenie nawierzchni drogi) na dz. 83, 84/2, 369 w Barcik gmina Sanniki .**

**Załącznik do Warunków Przebudowy Nr R/14/047110.**

**1. Składniki wstępnej kalkulacji**

<b>Nazwa składnika</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>
Budowa przyłącza napowietrznego nN (45m)	3 780,00
Budowa stojaka przyściennego na budynku (1szt)	435,00
Demontaż przyłącza napowietrznego nN	315,00

**2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę**

**Wartość netto [zł]**

**4 530,00**

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.

- Powyższy zakres nie obejmuje kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja projektu po stronie odbiorcy.

- Dodatkowo informujemy że ostateczna wartość nakładów, których poniesienie jest konieczne w celu przebudowy linii, zostanie określona kosztorysem końcowym wg KNR i średnich parametrów cenotwórczych podawanych w SECOCENBUD za ostatni kwartał, sporządzonym po opracowaniu projektu budowlanego stanowiącego podstawę uzyskania pozwolenia na budowę na ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Płocku.

