



Oznaczenia techniczne:

— - instalacja ppoż hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

Rury ze stali ocynkowanej:

Ø32- 42,4x3,25 mm

Ø40- 48,3x3,25 mm

Ø50- 60,3x3,65 mm

Ø65- 76,1x3,65 mm

— - rury stalowe osłonowe przy przejściu przez przegrody budynku

**PPU Mar Bud**  
Mariusz Borowski

[www.projekty-budowlane.eu](http://www.projekty-budowlane.eu)

tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: [biuro@projekty-budowlane.eu](mailto:biuro@projekty-budowlane.eu)

NAZWA PROJEKTU:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

INWESTOR:

Powiat Gostynin, ul.Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

FUNKCJA:

IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Pakiela

MAZ/0452/POOS/08

OPRACOWANIE:

mgr inż. Łukasz Karaszewski

TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacja hydrantowa - rozwinięcie

DATA:

12 - 2017

BRANŻA /  
NUMER RYS.:

SKALA:

1:100

**S11**