

Czarnów 19.12.2018

Nasz znak PDPS.C/DR/3421/551/17

## **Wszyscy Wykonawcy**

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, przeprowadzający na mocy Uchwały Nr 615/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2018r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego” informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dotyczącym Zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem

### **Pytania:**

1. Czy jest możliwość etapowania płatności – po zatwierdzeniu koncepcji, po złożeniu na pozwolenie oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę
2. Gdzie jest obecnie punkt przyłączenia energii elektrycznej
3. W zakresie przyłącza telekomunikacyjnego możemy zapewnić kanalizację do punktu przyłączeniowego w/na budynku. Projekt przyłącza „z miasta do budynku” (jeżeli będzie w ogóle konieczny w zakresie dostawcy usług). Wystąpienie o warunki przyłączeniowe po naszej stronie.
4. Czy ssp ma powiadamiać straż pożarną

### **Odpowiedzi:**

1. Nie. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
2. Punkt przyłączenia energii elektrycznej znajduje się przy wejściu głównym do budynku
3. W budynku znajduje się punkt przyłącza telekomunikacyjnego.
4. Do uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej na etapie projektowania. Istnieje możliwość konfiguracji sygnału powiadamiającego z istniejącą centralą w budynku DPS przy ul. 3-go Maja 47B.

**D Y R E K T O R**  
*Rafał Cicholec*  
mgr Rafał Cicholec  
specjalista organizacyjny w zarządzie powiatowym