
Ogniomurek 35 cm ponad kalenicę
Pokrycie dachu z blachy
wykucie poddoklennika
Przeniesienie i wymiana hydrantu
Przeniesienie i wymiana hydrantu
Klapa dymowa 14,40 x 5 % = 0,72 m2 przyjęto KD 90x120 1S
Klatka schodowa
Wymiana nadproża i drzwi na drzwi p.poż. "60"
Wymiana pustaków szlakanych na pustaki "60"
Wymiana odsklepienia ze stropokraty na odsklepienia z wełny mineralnej
Klapa dymowa 21,45 x 5 % = 1,0725 m2 przyjęto KD 90x120 1S
Wymiana drzwi na drzwi p.poż. "60" I
Wymiana okna na okno p.poż. "60".
Wymiana pustaków szlakanych na pustaki "60".
Pokrycie dachu z blachy
Dw 150x30
Dw 150x30
Dw 150x30