

Gostynin, dnia 22 sierpnia 2019r.

ZP.272.7.2019.AB

Wykonawcy

Dotyczy:

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”.

Zamawiający – Powiat Gostyniński, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) Udziela odpowiedzi na zapytania:

Zapytania :

1. Prosimy o wyjaśnienie , czy podkład elastyczny typu ET ma być grubości 35 mm (SIWZ) czy 30 mm (opis robót budowlanych), warstwa SBR 7 mm, czy 8 mm, warstwa użytkowa EPDM 7 mm czy 8 mm.
2. Proszę o potwierdzenie o kolor nawierzchni EPDM – ceglasty.
3. Słupki do siatkówki uniwersalne czyli na jednych słupkach siatkówka i tenis, kosze jednosłupowe, tablice 120x 90 mm.

ad 1.

Poszczególne warstwy nawierzchni powinny posiadać następujące grubości:

1. Podkład elastyczny, warstwa stabilizująca ET - 35 mm
2. Warstwa pośrednia SBR - 7mm
3. Warstwa użytkowa EPDM - 7 mm

ad 2.

Kolor nawierzchni EPDM - ceglasty

ad 3.

Zamawiający dopuszcza montaż jednych tulei do siatkówki i tenisa o rozstawie jak do tenisa oraz słupki uniwersalne - na jednych słupkach siatkówka i tenis, kosze jednosłupowe lub dwusłupowe o wymiarach tablicy 105cm x180 cm.

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego**
Arkadiusz Boruszewski