



# Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Gostynin, dnia 05 grudnia 2019r.

ZP.272.18.2019.ZDP

## Wszyscy wykonawcy

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. Nr 573 Suszerz – Józefków- Trębki- granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki- m. Białka)”. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie 1

Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanek na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

### Odp. 1

Tak. Akceptuje warunki techniczne z 2014 roku

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

Arkadiusz Boruszewski