moc falownika	moc silnika	przewody ł	ES
kW	kW	mm 2	A
11	7,5	6	B32

DOSTAWCA DŹWIGU



5 x LY 16 mm\2

w rurze fi 50 p/t YDY 3x4mm\2

w rurze fi 28 p/t

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY GŁÓWNEJ TG



UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN K/KONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA :
09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej - Zasilanie windy

BRANŻA:
Elektryczna - wewętrzne instalacje

STADIUM:
Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Piotr Grabia ,**
upr . nr GP.167/7346/II/42/91 w spec. instalacyjnej
SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Zbigniew Hetman ,**
upr . nr GP 7342/176/94 w spec. instalacyjnej
UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż arch M.Józefiak
DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ Danuta Taracińska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA lipiec 2019
WERSJA RYSUNKU

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1: 100 0 4 8 16 32

PB
Rys. nr E- 11

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone.Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione