

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA:
09-500 Gostynin, ul. 3 maja 45A
czł. nr. 362493, 362425, 362427 obręb Gostynin

TEMAT:
Projekt instalacji elektrycznej wraz ze zmianą sposobu
urządzenia budynku po byłej Przedszkolnej Rejonowej w
Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej - RZUT I PIĘTRA

BRANŻA:
Elektryczna - wewnętrzne instalacje

STADIUM:
Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Grabla,
upr. - nr GP.1677346/II/4291 w spec. instalacyjnej
SPRAWIDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Helman,
upr. - nr GP.7342176/84 w spec. instalacyjnej
UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. M. Józefiak
DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ. Danuta Taraschewska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA
WERSJA RYSUNKU
Ilość: 2019

UZGODNIENIE P.POZ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECZENIA:
SKALA: 1: 100 0 4 8 16 32

PW
Rys. nr E- 03

Wszelkie prawa wyłączone z ustawy "Prawo autorskie"
zastrzeżenie: Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione

YDY 5 x 4 mm2
zasilanie kuchni elektrycznej

tablica szafa rozdzielcza TR-2 na jadalnię
5 x 1,5 x 8 mm2 wraz z szafką
1 x 24 m

Legenda symboli :

- gniazda wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym,
- hermetyczne, p/t 230V podwójne ze stykiem ochronnym, p/t
- gniazdo wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym, p/t
- wyłącznik prądu
- przełącznik świeceniowy
- przełącznik pojedynczy
- przełącznik świeceniowy hermetyczny
- przełącznik pojedynczy hermetyczny
- gniazdo wtyczkowe podwójne jednofazowe komputerowe
- przełącznik schodowy
- przełącznik schodowy hermetyczny
- np. puszka rozgałęźna zwykła, puszka rozgałęźna hermetyczna,
- tablica elektryczna rozdzielcza
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja siły
- instalacja oświetlenia
- instalacja gniazd wtykowych
- wentylator

UWAGI

- Dodatkowy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – wyłączniki przeciwprzepięciowe różnicowo – prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie wyzwalającym 30 mA.
- Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

| Symbol | Ilość | Kod |
|--------|---|-----|
| 6 | Untec S EI nascienna Schody dółlat | |
| 1 | Tech Z pojedyncza strzałka na wprost, lat | |
| 24 | Untec S EI nascienna strzałka na dółlat | |
| 1 | Tech Z podwójna strzałka w lewo, lat | |
| 4 | Untec S EI Cold wyjście ewakuacyjne .lat | |
| 24 | 32-M | |
| 16 | 76-M | |
| 26 | BEX-O 0,6 LED | |
| 48 | EDL-O 166 LED | |
| 31 | EDL-P-U 225 LED | |
| 35 | EDL-O LED | |
| 34 | EDL-O LED NIECNE | |
| 113 | DRPD-U 300 LED | |
| 16 | EXSN-U 595x595 LED | |
| 3 | DKO-U LED | |
| 13 | DKO-U LED | |
| 4 | DRPD-U 300 LED | |