

UWAGA:

1. Istniejące przewody wentylacyjne udrożnić i przebudować kratki wentylacyjne wg. schematów na rzutach
2. Wszystkie okna podlegają wymianie
3. Wszystkie drzwi podlegają wymianie
4. Otwory drzwiowe wymiarowane w świetle otworu
5. Wymiary sprawdzić na budowie

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

rozbiórki i wykucia

ściany istniejące

ściany projektowane

termomodernizacja projektowana

Symbol	Ilość	Kod
	26	DCRD-U 300 LED
	18	DKD-U LED
	4	DEX-O 0,6 LED 17W 2150lm 830 IP44.idt
	5	32_M
	4	33_M
	1	39_M
	5	Dntec S E1 naścienna strzałka do góry.idt
	1	Dntec S E1 naścienna strzałka w prawo.idt
	2	Dntec S E1 Cold wyjście ewakuacyjne.idt
	1	iTech Z pojedyncza strzałka na wprost.idt
	2	IDRPD-U
	2	IPRFD-WL 2 D LED IP44

Legenda symboli :

- gniazda wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym, hermetyczne, p/t
- gniazdo wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym, p/t
- wyłącznik prądu
- przełącznik świecznikowy
- przełącznik pojedyńczy
- przełącznik świecznikowy hermetyczny
- przełącznik pojedyńczy hermetyczny
- gniazdo wtyczkowe podwójne jednofazowe komputerowe
- przełącznik schodowy
- przełącznik schodowy hermetyczny
- np. puszka rozgałęźna zwykła, puszka rozgałęźna hermetyczna,
- tablica elektryczna rozdzielcza
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja siły
- instalacja oświetlenia
- instalacja gniazd wtykowych
- wentylator

UWAGI

1. Dodatkowy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie wyzwalającym 30 mA.
2. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN KKONIN
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA :
09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społeczny - RZUT PIWNIC

BRANŻA:
Elektryczna - wewnętrzne instalacje

STADIUM:
Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Piotr Grabla ,**
upr . nr GP.167/7346/II/42/91 w spec. instalacyjnej

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Zbigniew Hetman ,**
upr . nr GP 7342/176/94 w spec. instalacyjnej

UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż arch M.Józefiak

DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ Danuta Taracińska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA lipiec 2019

WERSJA RYSUNKU

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA: -- ------

SKALA: 1: 100 0 4 8 16 32

PB
Rys. nr E- 01

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone.Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione