

Gostynin, dnia 25.09.2020 r.

ZP.272.11.2020.ZDP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie”

Zamawiający – Powiat Gostyniński, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy Opisem przedmiotu zamówienia a Dokumentacją Projektową prosimy o podanie:
 - a) prawidłowej grubości warstwy ścieralnej AC11S
 - b) prawidłowej grubości nawierzchni z tłuczni na poboczach

Odp.

- a) Należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej AC11S - 3cm.
- b) Należy przyjąć grubość nawierzchni z tłuczni kamiennego - 15cm

2. Prosimy o potwierdzenie, że przyjęta w przedmiarze robót konstrukcja i powierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych jest prawidłowa.

Odp. Tak. Jest prawidłowa

3. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana droga ma mieć szerokość 3,5 m na całej swojej długości, również na łukach poziomych.

Odp. Szerokość jezdni jest 3,5m. Poszerzenie na łuku należy wykonać łącznie ze zjazdami co jest uwzględnione w przedmiarze robót.

4. W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono rozjazdu w km 0+698. Prosimy o uzupełnienie

Odp. W wycenie należy uwzględnić wykonanie rozjazdu na powierzchni 30m²

5. Prosimy o potwierdzenie, że humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odp. Humusowanie i obsianie trawą nie wchodzi w zakres postępowania