



L.dz. 1374 /2021

Gostynin 21.07.2021r.

Powiat Gostyniński

Ul. Dmowskiego 13

09-500 Gostynin

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza dz.nr.ew.3313/5, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. Zo.o. ustala.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rury PEφ 63 dn 10 i zakończyć zestaw em wodomierzowym φ 40 oraz zaworem antyskażeniowym. Włączenie przyłącza do wodociągu żeliwnego φ 200 poprzez nawiertkę 200X50. Zasuwa odcinająca przyłącze φ 50. Przejście pod ul. Iwaskiewicza w rurze ostonowej.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rury PCV φ 160 SN8. Studnie rewizyjne na przykanaliku φ 425. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej φ 160 PCV w związku z kolizją z projektowaną rozbudową obiektu przełożyć poza obręb budynku, jednocześnie zwiększając przekrój do φ 200.

Kierownik Wod.-Kan.
Edward Pośpieszyński



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.279.300 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810

