

Gostynin, dn. 28.06.2022r.

ZP.272.7.2022.ZDP

Wszyscy wykonawcy

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek – Nowa Wieś – Trębki – Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin”Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z rysunkiem Nr 2 Przekrój poprzeczny na poszerzeniach drogi o szerokości po 0,5 m (połamane krawędzie) należy ułożyć warstwę wiążącą AC16W 35/50 gr. 7 cm i warstwę ścieralną AC11S 50/70 gr. 5 cm. W zamieszczonym przedmiarze robót uwzględniono ułożenie na całej szerokości jezdni warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Prosimy o podanie prawidłowych grubości warstw bitumicznych na poszerzeniu jezdni.

Odp. W wycenie należy przyjąć na poszerzeniach szer. 0,5m grubość warstwy wiążącej AC16W 35/50 gr. 8 cm i warstwę ścieralną AC11S 50/70 gr. 4 cm.