

ZP.272.10.2022.ZDP

Wykonawcy

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431W Susierz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Zamawiający nie zamieścił Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dot. geosiatki z włókna szklanego, układanej na połączeniu poszerzenia z istniejącą nawierzchnią oraz geowłókniny do wyłożenia wykopu przy wymianie gruntu. W zamieszczonych dokumentach przetargowych nie ma podanych żadnych parametrów dot. w/w geosiatki i geowłókniny. Prosimy o podanie parametrów technicznych wymaganych od w/w materiałów oraz zamieszczenie odpowiednich ST.

Odp.: Siatka szklana o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 100kN/m

- geowłóknina drenażowa 200g/m²

Ułożenie wg. specyfikacji Producenta.

2. Zgodnie z ST D – 08.01.01 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH należy ułożyć krawężniki o szerokości 20 cm. Wg Dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót należy ustawić krawężniki o wymiarach 15x30. Prosimy o poprawienie ST.

Odp.: Należy zastosować krawężniki gr. 15cm

3. Zgodnie z Dokumentacją projektową w/w droga została zaprojektowana na kategorię ruchu KR2. Wg ST podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i ścieralna mają być zaprojektowane na kategorię KR3, wymagania dot. właściwości warstwy wiążącej (str. 18 ST) i ścieralnej (str. 22 ST) dot. ruchu KR4. Prosimy o informację, na jaką kategorię ruchu należy zaprojektować betony asfaltowe i o ujednolicenie zapisów w ST.

Odp.: Właściwości warstw bitumicznych (podbudowa, w-wa wiążąca, w-wa ścieralna) mają odpowiadać kategorii KR3.

4. Zamieszczone Specyfikacje Techniczne dot. betonów asfaltowych są opracowane na podstawie już nieobowiązujących wytycznych WT-2010. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie mieszanek bitumicznych zgodnie z obecnie obowiązującymi WT-2014.

Odp.: Wyrażam zgodę

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Bonuszewski