

Wykonawcy

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1457W Suserz – Nowy Kamień”.

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że humusowanie i obsianie terenów zielonych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

Odp.

Humusowanie i obsianie terenów zielonych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2

Prosimy o uszczegółowienie poz. 5 d.2 przedmiaru robót „Remont 3 przepustów pod drogą”. Na czym ma polegać wzmocnienie w/w przepustów rurą PCV

Odp.

Zakres prac opisany jest w opisie technicznym.

Pytanie nr 3

Zgodnie ze Szkicem sytuacyjnym przepustów pod zjazdami do posesji jest 36 szt. W zamieszczonym przedmiarze robót policzono przepusty, ścianki nawierzchnię na zjazdach dla 35 szt. zjazdów. Prosimy o podanie prawidłowej ilości zjazdów i przepustów do posesji.

Odp.

Prawidłowa ilość to 35 szt.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie kabli przechodzących pod drogą rurami dwudzielnymi nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania (brak pozycji w przedmiarze, brak uzgodnień z gestorami sieci).

Odp.

Zabezpieczenie kabli przechodzących pod drogą rurami dwudzielnymi nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnia zjazdów do posesji w ilości 525 m² została podana prawidłowo – w dokumentacji nie wrysowano zjazdów i nie podano ich wymiarów.

Odp.

Powierzchnia zjazdów do posesji w ilości 525 m² została podana prawidłowo.

Pytanie nr 6

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odp.

SST została zamieszczona.

Pytanie nr 7

Inwestycja dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 573. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego projektu stałej i czasowej organizacji ruchu?

Odp.

Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 8

W przypadku braku aktualnych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, prosimy o wydłużenie terminu realizacji o kolejne 4 miesiące. Z doświadczenia naszej Firmy wiemy, że wykonanie i zatwierdzenia w/w projektów trwa co najmniej 3 miesiące.

Odp.

Nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji.