

ZP.272.14.2022.SOSW

Wszyscy wykonawcy

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

ile zamków należy zamontować w drzwiach zewnętrznych?

Odp.

Należy zamontować minimum 2 zamki patentowe

Pytanie nr 2

czy w drzwiach zewnętrznych przewidziano kontrolę dostępu?

Odp.

Nie przewidziano kontroli dostępu

Pytanie nr 3

jaki stopień zabezpieczenia antywłamaniowego przewidziano?

Odp.

Wymagana minimalna klasa – C

Pytanie nr 4

proszę o podanie przepływów pod nawiewniki okienne,

Odp.

Okien nie należy wyposażać w nawiewniki

Pytanie nr 5

jaki szkło należy zastosować w fasadzie słupowo-ryglowej? Przyjęta szyba klejona i hartowana stosowana jest w przypadku montowania w dachu i zdecydowanie podniesie koszty witryn,

Odp.

Należy zastosować szkło wg zestawienia stolarki

Pytanie nr 6

jaki należy zastosować współczynnik 1,0 w/m²*k czy 0,9 w/m²*k dla fasady?

Odp.

Należy przyjąć współczynnik zgodnie z dokumentacją

Pytanie nr 7

czy Zamawiający potwierdza dla drzwi zewnętrznych współczynnik 1,0 w/m²*k?

Odp.

Należy przyjąć współczynnik zgodnie z dokumentacją

Pytanie nr 8

czy wykonawca ma ująć do wyceny hydrauliczny zawór pierwszeństwa Honeywell VV300/VV100-11/2A DN 40 z regulacją ciśnienia na wyjściu instalacji - brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp.

Instalacje należy wyposażyć w odpowiedni zawór pierwszeństwa wypływu spełniający określone wymagania