

Numer R/20/081096

Miejscowość Kutno

Data 30-12-2020

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: Budynek hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie.

Adres (Nr działki): Gostynin, ul. Krośniewicka 2, gm. Gostynin, działka numer 530

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Obwód [nN] - Rezerwa [S4-00132/02] - obwód kier. ul. Kowalska (cmentarz)

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

- bez zmian

3.2. Stacja transformatorowa:

- bez zmian

3.3. Urządzenia nn:

- wybudować sieć kablową nN typu NA2XY (YAKXS) po trasie niekolidującej z projektowaną budową hali sportowej na dz.530 w Gostyninie.

- Dostosować obwód 2 linii napowietrznej nN z S4-132 do nowych warunków zasilania i przebudować stanowiska słupowe w linii napowietrznej nN na mocne w związku ze skablowaniem części linii napowietrznej kolidującej z projektowaną halą sportową.

3.4. Demontaże:

- zdemontować odcinek sieci napowietrznej nN kolidujący z projektowanym budynkiem hali sportowej.

- materiały z demontażu rozliczyć z ENERGA-OPERATOR SA Oddział Płock RD-Kutno.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Na zakres określony w pkt 3 warunków przebudowy sieci należy opracować dokumentację projektową, która podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Kutno przed przystąpieniem do realizacji przebudowy. Projekt po stronie ENERGA.

- Uzyskać warunki przebudowy obwodu napowietrzego z ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. - wg potrzeb.

4.2. Inne wymagania:

- Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Kierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją Kutno

Rafał Czerbniak

Józefowicz Dariusz

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Kutnie
ul. Jana III Sobieskiego 20, 99-300 Kutno