


TG
P_z = 34,4kW
k_j = 0,7kW
P_{sz} = 24,1kW
I_{sz} = 35A

NR POLA	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NAZWA ODBIORU	Wyłącznik główny	Ochronnik przepięciowy	Lampki sygnalizacyjne	Oczyszczalnia	Gniazdo 3-fazowe	Gniazdo 3-fazowe	Gniazdo 3-fazowe	Gniazdo 3-fazowe	Gniazdo 3-fazowe	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Sterowanie
P [kW]	-	-	-	20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,2	0,9	1,1	0,2	-
NR POMIESZCZENIA	-	-	-	-	wiata	2	3	7	9	1, 2, 3, 10	5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9	elewacja	-

Ochrona przeciwporażeniowa
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

 <div>DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a tel/fax: (024) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl www: dikutno.prv.pl</div>				
NAZWA ZADANIA: PROJEKT REMONTU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW (POD NUMEREM 538/1145), BUDYNKU „OBORO-CHLEWNIA” POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE.				
INWESTOR: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Czarnów 5, 09-541 Pacyna				DATA: grudzień 2015r
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNI GŁÓWNEJ TG				SKALA: schemat
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU: E-5
PROJEKTANT	mgr inż. Włodzisław Głodek	109/90		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Michał Zapędowski			